

2017年度 西沖第3号処分場（放流水）検査結果推移

2018/5/31  
環境安全部

検査項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・アルキル水銀化合物	不検出	不検出											
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	0.0005>											
・カドミウム(Cd)及びその化合物	0.03以下	0.003>											
・鉛(Pb)及びその化合物	0.1以下	0.01>											
・有機燐化合物	1以下	0.1>											
・六価クロム化合物	0.5以下	0.02>											
・砒素(As)及びその化合物	0.1以下	0.005>											
・シアン(CN)化合物	1以下	0.05>											
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003以下	0.0005>											
・トリクロロエチレン	0.1以下	0.01>											
・テトラクロロエチレン	0.1以下	0.01>											
・ジクロロメタン	0.2以下	0.02>											
・四塩化炭素	0.02以下	0.002>											
・1,2-ジクロロエタン	0.04以下	0.004>											
・1,1-ジクロロエチレン	1以下	0.1>											
・シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	0.04>											
・1,1,1-トリクロロエタン	3以下	0.03>											
・1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	0.006>											
・1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.002>											
・チウラム	0.06以下	0.006>											
・シマジン	0.03以下	0.003>											
・チオペンカルブ	0.2以下	0.02>											
・ベンゼン	0.1以下	0.01>											
・セレン(Se)及びその化合物	0.1以下	0.005>											
・1,4-ジオキサン	0.5以下	0.05>											
・ほう素(B)及びその化合物	230以下	0.43											
・ふっ素(F)及びその化合物	15以下	1.1											
・アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	0.8>											
・水素イオン濃度(PH) (水素指数)	5.0~9.0	8.1	7.8		7.8			8.0					
・生物学的酸素要求量(BOD)	60以下	2.7											
・化学的酸素要求量(COD)	90以下	11.0	17.0		27.0			20.0					
・浮遊物質(SS)	60以下	6.2	29.0		57.0			16.0					
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5以下	0.5>											
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30以下	0.5>											
・フェノール類含有量	5以下	0.005>											
・銅(Cu)含有量	3以下	0.01>											
・亜鉛(Zn)含有量	2以下	0.005>											
・溶解性鉄(Fe)含有量	10以下	0.17											
・溶解性マンガン(Mn)含有量	10以下	0.22											
・クロム(Cr)含有量	2以下	0.01>											
・大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	3,000以下	540											
・窒素(T-N)含有量	120以下 (日間平均60)	1.0	1.6		6.5			1.8					
・燐(T-P)含有量	16以下 (日間平均8)	0.09											
・ダイオキシン類(毒性等量)	採取月日 報告月日 10pg-TEQ/L以下								11/07 11/27 0.097				
<b>採取月日</b>		4/24	5/22		7/5			10/16					
<b>分析結果報告日</b>		6/7	6/30		8/4			11/17					
<b>放流水の有無</b>		有	有	無	有	無	無	有	無	無	無	無	無

\* 放流を行う前に分析を行なう。

分析者: 宇部分析センター(有)  
: ダイオキシン類は中外テクノス(株)

西沖第3号処分場 周辺地下水検査結果 (南側 NO.4)

2018/5/31  
 宇部興産株式会社  
 環境安全部

検査項目	採取年月 環境基準	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度	
		8月	2月	8月	2月	8月	2月	8月	2月	8月	2月
・アルキル水銀	不検出		不検出		不検出						
・総水銀	0.0005以下	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>						
・カドミウム(Cd)	0.003以下	0.003>	0.003>	0.003>	0.003>						
・鉛(Pb)	0.01以下	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>						
・六価クロム	0.05以下	0.02>	0.02>	0.02>	0.02>						
・砒素(As)	0.01以下	0.008	0.008	0.010	0.001>*						
・全シアン(CN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出		不検出		不検出						
・トリクロロエチレン	0.01以下		0.01>		0.01>						
・テトラクロロエチレン	0.01以下		0.01>		0.01>						
・ジクロロメタン	0.02以下		0.02>		0.02>						
・四塩化炭素	0.002以下		0.002>		0.002>						
・1,2-ジクロロエタン	0.004以下		0.004>		0.004>						
・1,1-ジクロロエチレン	0.1以下		0.1>		0.1>						
・1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.04>		0.04>						
・1,1,1-トリクロロエタン	1以下		0.03>		0.03>						
・1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下		0.006>		0.006>						
・1,3-ジクロロプロペン	0.002以下		0.002>		0.002>						
・チウラム	0.006以下		0.006>		0.006>						
・シマジン	0.003以下		0.003>		0.003>						
・チオペンカルブ	0.02以下		0.02>		0.02>						
・ベンゼン	0.01以下		0.01>		0.01>						
・セレン(Se)	0.01以下		0.005>		0.005>						
・1,4-ジオキサン	0.05以下		0.05>		0.05>						
・クロロエチレン	0.002以下		0.0002>		0.0002>						
・ダイオキシン類 (毒性等量)	採取月日 報告月日 1 pg-TEQ/L以下	6/10 7/05 0.360			11/07 11/27 0.029						

採取月日	8/29	2/21	8/21	2/13						
分析結果報告日	10/11	3/30	10/5	3/23						

\*採取年月日:2018年5月7日  
 (2月の採取・分析で異常値が認められた為、再採取・分析を行いました。)

分析者: 宇部分析センター(有)  
 注、ダイオキシン類=中外テクノス(株)

## 西沖第3号処分場 周辺地下水検査結果(北側 NO.3)

環境安全部

検査項目	採取年月 環境基準	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度	
		8月	2月	8月	2月	8月	2月	8月	2月	8月	2月
・アルキル水銀	不検出	不検出		不検出							
・総水銀	0.0005以下	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>						
・カドミウム(Cd)	0.003以下	0.003>	0.003>	0.003>	0.003>						
・鉛(Pb)	0.01以下	0.01	0.02	0.01	0.01>						
・六価クロム	0.05以下	0.02>	0.02>	0.02>	0.02>						
・砒素(As)	0.01以下	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>						
・全シアン(CN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出		不検出							
・トリクロロエチレン	0.01以下	0.01>		0.01>							
・テトラクロロエチレン	0.01以下	0.01>		0.01>							
・ジクロロメタン	0.02以下	0.02>		0.02>							
・四塩化炭素	0.002以下	0.002>		0.002>							
・1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.004>		0.004>							
・1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.1>		0.1>							
・1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.04>		0.04>							
・1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.03>		0.03>							
・1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.006>		0.006>							
・1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.002>		0.002>							
・チウラム	0.006以下	0.006>		0.006>							
・シマジン	0.003以下	0.003>		0.003>							
・チオペンカルブ	0.02以下	0.02>		0.02>							
・ベンゼン	0.01以下	0.01>		0.01>							
・セレン(Se)	0.01以下	0.005>		0.005>							
・1,4-ジオキサン	0.05以下	0.05>		0.05>							
・クロロエチレン	0.002以下	0.0002>		0.0002>							
・ダイオキシン類(毒性等量)	採取月日 報告月日 1 pg-TEQ/L以下	6/10 7/05 0.019			11/07 11/27 0.019						

採取月日	8/29	2/21	8/21	2/13						
分析結果報告日	10/11	3/30	10/5	3/23						

分析者： 宇部分析センター(有)

注、ダイオキシン類の分析者は、中外テクノス(株)